

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«№ 268 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА – ЛИЦЕЙ № 268»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
КЫЗЫЛОРДА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

120013, Кызылорда облысы, Кызылорда қаласы,
Ақсуат а.о., Б.Жунбаев көшесі, құрылыс 49
Тел.: 8(7242) 21-17-40
e-mail: mektep268@mail.ru

120013, Кызылординская область, город Кызылорда,
Аксуатский а.о., улица Б.Жунбаева, строение 49
тел.: 8 (7242) 21-17-40
e-mail: mektep268@mail.ru

№348

04.06.2024 г.

Қызылорда қаласының Төтенше
жағдайлар басқармасына
№268 мектеп – лицейі әкімшілігінен

Мектеп әкімшілігі сізге 2024 жылдың наурыз айының 29 жұлдызында жүргізілген тексеру нәтижесі бойынша акт жасалынған болатын.

Бұзықшылықты жою туралы ұйғарымыңызда анықталған кемшіліктердің жойылғандығы жөнінде төмендегіні мәлімдейді.

1. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру және жоспарлы – алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал әзірленді.

2. Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу ауласында темекі шегуге арналған «қоқыс жәшігі қойылды».

3. Ғимараттың 1 қабатының кіре беріс дәлізінде өрт сигнализация қондырғылары қалыпқа келтірілді.

4. Ғимараттың 1- қабатындағы баспалдақ маршының астындағы жаңғыш зат алынып тасталынды.

5. Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан жылу құрылғысы бөлмесіндегі жаңғыш заттар алынып тасталды.

6. Ғимараттың 1 қабатының дәлізінде орналасқан сервер бөлмесіндегі өрт сөндіру құралы пайдалануға жарамды күйге келтірілді. (зарядталды)

7. Ғимараттың 2 – қабатындағы эвакуациялық жолдарында пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері қайта қалпына келтірілді.

8. Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан «Дефектолог» бөлмесіндегі кілем еденге бекітілді.

9. Ғимараттың 2 қабатында орналасқан медпункт бөлмесіндегі және АКТ залындағы разеткалар бекітіліп қалпына келтірілді.

10. Ғимараттың 2 қабатында жүргізілген тоқ сымы, арнайы қысқыштар немесе балқытып біріктіру көмегімен жалғанып жөнделді.

11. Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалау жөніндегі нұсқаулық» және «Кезекші персоналға арналған нұсқаулық» әзірленді.

№268 мектеп- лицей директоры

М.Абильдаев



Қабылдан алған. Ақсуат. Ақсуат. Ақсуат. 05.06.2024.

№ 45/_____ **БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Қызылорда қ.
Актіні толтыру орны

29.03.2024 ж.
Уақыты 17:57

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 26.03.2024 ж. № 45

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ТҰРСЫНБАЕВ ОЛЖАС ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ - Бас маман
АСАНОВА ЭЛЬМИРА ОТЫЗБАЕВНА - Бас маман

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Ж Махамбетов, Бодық Жөнбаев (көшесі), 49.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 28.03.2024 - 29.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал әзірленбеген;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу ауласында темекі шегуге жол берген «Қоқыс жәшігі жоқ» ;	22 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Ғимараттың 1 қабатының кіреберіс дәлізінде өрт сигнализация қондырғылары жарамсыз күйде;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

		өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Ғимараттың 1 қабатындағы баспалдақ астында жанғыш заттарды жинауға жол берілген;	37 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан жылу құрылғысы бөлмесінде жанғыш заттар сақтауға жол берілген;	46 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Ғимараттың 1 қабатының дәлізінде орналасқан сервер бөлмесінде өрт сөндіру құралын жарамсыз жағдайда пайдалануға жол берілген (зарядталмаған);	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Ғимараттың 2 қабатындағы эвакуациялық жолдарда пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз, жанбайтын күйінде қолданылуда;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан «Дефектолог» бөлмесінде кілем еденге бекітілмеген.;	72 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Ғимараттың 2 қабатында орналасқан медпункт бөлмесінде және АКТ залында бекітілмеген розетканы пайдалануға жол берілген;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Ғимараттың 2 қабатында жүргізілген ток сымы, арнайы қысқыштар немесе балқытып біріктіру көмегімен жалғанбаған күйде қолдануға жол берген.;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Кезекші персоналға арналған нұсқаулық» әзірленбеген;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Д. Сүрәтбеков

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« ____ » _____ 20__ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

Қызылорда к.
Актіні толтыру орны

29.03.2024 ж.
Уақыты 17:57

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 26.03.2024 ж. № 45

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы
ТҰРСЫНБАЕВ ОЛЖАС ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ - Бас маман
АСАНОВА ЭЛЬМИРА ОТЫЗБАЕВНА - Бас маман

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)
130240009274, "Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:
"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Ж Махамбетов, Бодық Жөнбаев (көшесі), 49.

5. Тексеру өткізілетін күні 28.03.2024 - 29.03.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№268 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал әзірленсін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
2	П. 22 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының эвакуациялық шығу ауласында темекі шегуге жол берілмесін;

			жоюдың мерзімі: 03.06.2024
3	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 1 қабатының кіреберіс дәлізінде өрт сигнализация қондырғылары жарамды күйде болсын; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
4	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 1 қабатындағы баспалдақ астында жанғыш заттарды жинауға жол берілмесін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
5	П. 46 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан жылу құрылғысы бөлмесінде жанғыш заттар сақтауға жол берілмесін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
6	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Ғимараттың 1 қабатының дәлізінде орналасқан сервер бөлмесінде өрт сөндіру құралы жарамды жағдайда болсын; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
7	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2 қабатындағы эвакуациялық жолдарда пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамды, жанатын күйінде пайдаланылсын; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
8	П. 72 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектеп ғимаратының 1 қабатында орналасқан «Дефектолог» бөлмесінде кілем еденге бекітілсін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
9	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2 қабатында орналасқан медпункт бөлмесінде және АКТ залында бекітілмеген розетканы пайдалануға жол берілмесін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
10	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2 қабатында жүргізілген ток сымы, арнайы қысқыштар немесе балқытып біріктіру көмегімен жалғансын; жоюдың мерзімі: 03.06.2024

11	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге катысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Кезекші персоналға арналған нұсқаулық» әзірленсін; жоюдың мерзімі: 03.06.2024
----	---	---------	---

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы

« 29 » 03 2024 г.




Контроль качества продукции
на территории Республики Беларусь
(наименование объекта)
объекта
Исполнительный отдел
по контролю качества продукции
Республики Беларусь
Министерство промышленности
и торговли Республики Беларусь
Министр



ANDGOOD





ВЫХОД

ШЫҒУ





